

Larm	Hur låter	Var låter	Går till	Orsak / Åtgärd
DNA-lab (lufttryck)	högljutt pip-pip-pip	utanför DNA-lab (251) + lampa	Akademiska hus	inte tillräckligt övertryck / labba inte
Frysrum (någon instängd)	ihållande pip	utanför frysrum (247) + lampa	Säkerhetsenh	kontrollera att ingen är instängd i frysrummet
Frys -80°C	(inte alls)	-	Säkerhetsenh / Securitas	temperaturen för hög, prover måste evakueras
Gas (dags att byta tub)	ihållande pip	gascentralen utanför fyndmagasinet (246)	-	tryck på Kvitterra-knappen, anteckna på listan vilken gas, tidpunkt och signatur, samt meddela Maria, Kjell eller Sven
Hiss (någon instängd)	kort högljutt huj-huj- huj	vid respektive hiss	Akademiska hus (dygnet runt)	någon har fastnat i hissen - invänta jour
Inbrott / skalskydd (kontorstid)	ihållande pip	vid respektive kortläsare	Säkerhetsenh	tryck igen dörren ordentligt, eller om handtaget tryckts ned, justera karm och dörr med nyckel, montera ny plasttråd
Inbrott / skalskydd (utanför kontorstid)	mycket högljutt ihållande pip	överallt	Säkerhetsenh / Securitas	ring 164200 (154200), begär univ-väktare, återställ om möjligt / vi blir debiterade (se vidare info i vänster- meny)
Utrymning (pga t.ex. brand)	högljudda sälar	överallt	Akademiska hus (dygnet runt)	utrym omedelbart (samling vid eken vid bron), den som utlöser larmet måste även ringa 112 samt kontakta säkerhetsenh (162216)
Ventilation / dragskåp	pip-pip-pip	överallt + lampa i korridor	Akademiska hus	felaktigt utsug i dragskåp / labba inte
WC (rörelsehindrade)	pip-pip-pip	korridor på respektive plan + blinkande lampa	-	kontrollera om någon på WC behöver hjälp